

富士川町役場環境保全率先行動計画(第2期) 事務事業編(公共施設)

公共施設等の燃料等の使用実績における温室効果ガス(二酸化炭素CO2)総排出量の状況(平成27年度(基準年度)～令和4年度)

※平成30年度より、かじかの湯が指定管理施設から福祉文化施設(直営)となっている。

■業務部門別エネルギー使用量(年度別)

年度		平成27年度(基準年度)							令和4年度						対基準年度	
項目		単位	庁舎	小中学校	保育所等	福祉文化施設等	指定管理施設	計	庁舎	小中学校	保育所等	福祉文化施設等	指定管理施設	計	比較	増減率
業務部門	電気	kwh	309,232	463,338	140,250	2,437,935	1,341,252	4,692,007	257,144	390,840	160,621	2,591,019	1,129,139	4,528,763	-163,244	-3.48%
	灯油	ℓ	389	15,049	12,276	2,260	94,786	124,760	458	16,175	7,256	70,553	2,465	96,907	-27,854	-22.33%
	重油	ℓ	31,502	10,000	0	2,500	93,000	137,002	4,000	0	0	1,000	76,600	81,600	-55,402	-40.44%
	LPG	m³	75	8,075	2,453	818	17,090	28,511	2,451	247	3,884	399	14,844	21,824	-6,687	-23.45%
車両部門	ガソリン	ℓ	7,129	5	777	22,769	4,218	34,897	5,504	6	600	11,567	2,352	20,029	-14,868	-42.61%
	軽油	ℓ	2,091	0	0	9,604	3,145	14,841	795	0	0	5,241	2,214	8,249	-6,591	-44.41%

※各部門別の使用量については、環境意識の高まりにより概ね削減が図れていることが読み取れる。

■温室効果ガス(二酸化炭素CO2)の総排出量(年度別)

単位 : kg-CO2

年度		平成27年度(基準年度)						令和4年度						対基準年度	
項目		庁舎	小中学校	保育所等	福祉文化施設等	指定管理施設	計	庁舎	小中学校	保育所等	福祉文化施設等	指定管理施設	計	比較	増減率
業務部門	電気	89,676	134,366	66,690	1,021,667	672,034	1,984,433	136,286	207,145	85,129	1,373,240	598,443	2,400,243	415,810	20.95%
	灯油	969	37,470	30,565	5,624	236,016	310,644	1,139	40,275	18,067	175,676	6,137	241,294	-69,350	-22.32%
	重油	85,370	27,100	0	6,775	252,030	371,275	10,840	0	0	2,710	207,586	221,136	-150,139	-40.44%
	LPG	495	53,293	16,188	5,392	112,791	188,159	16,176	1,629	25,635	2,630	97,967	144,037	-44,122	-23.45%
車両部門	ガソリン	16,538	11	1,800	52,815	9,785	80,949	12,769	13	1,392	26,834	5,455	46,463	-34,486	-42.60%
	軽油	5,395	0	0	24,777	8,112	38,284	2,051	0	0	13,520	5,711	21,282	-17,002	-44.41%
合計		198,443	252,240	115,243	1,117,050	1,290,768	2,973,744	179,261	249,062	130,223	1,594,610	921,299	3,074,455	100,711	3.39%