

入 札 番 号 第 35 号

工事（業務）名 観光トイレ改修・修繕工事

工事（業務）場所 富士川町 青柳町、平林、五開 地内

質問事項

- 1 三箇所の既存建物の図面やトイレの間取り等が分かる資料を添付してください。
給排水管の分岐箇所等も詳細不明で漠然としているので積算が困難。
図面を添付し、工事概要を明記してください。
- 2 内開き戸の場合、トイレの広さによっては、便器と扉が干渉する場合があります。
扉の開き勝手の変更等伴う場合がありますが、内訳書に表記なしの場合、扉改修は不要という解釈でよろしいでしょうか。
- 3 道の駅富士川の現場は、パウダールームを解体し、洋式便器 3 台増設だが、コンセントの増設は不要なのか。

回 答

- 1 図面及び写真を添付します。
- 2 扉の開き勝手の変更が不要として積算をしておりますが、開き勝手の変更の必要が生じる場合には、雑工事に含めて積算してください。
- 3 パウダールームにコンセントが設置されていますが、場所の移設が必要になりますので、当該経費は雑工事に含めた積算としてください。

上記とおり回答します。

令和 8 年 7 月 13 日 富士川町 産業振興課 観光振興担当